

*データのご利用にあたって

- ・データポリシー JAMSTEC
- ・データ責任者 情報管理部
- ・データの利用制限 データ利用の制限については 注意事項 をご参照ください。
- ・引用方法 データの引用については 注意事項 をご参照ください。


品質

Processed(DMO)-Qced

観測機器

機器名

Expendable conductivity temperaturedepth measurements (XCTD) (MR11-04 ~)



概要

XCTD(eXpendable Conductivity Temperature Depth profiler)は、水温検出部及び電気伝導度検出部を装着したプローブを海中に投下することにより、水温及び塩分の鉛直分布を観測するシステムで、船舶航走中でも使用可能な測器です。センサー部で検出された信号はデジタル化されて船上の処理器に送られバイナリデータに変換された後にPCに送られます。PCでは処理器から送られてきたバイナリデータを物理量の深度、水温及び電気伝導度に変換した後、それらから塩分量を計算して水温、電気伝導度と共に深度毎に記録します。

計測装置

1) 投下機器

ハンドランチャ

メーカー： Sippican, Inc.
使用場所： 船尾上甲板

自動ランチャ

メーカー： Tsurumi Seiki Co., LTD.
設置場所： 船尾上甲板左舷（海面から4m）
操作部は調査指揮室に設置

2) 処理器

メーカー： Tsurumi Seiki Co., LTD.
型式： 使用プローブをご覧ください
測定間隔： 40ミリ秒
設置場所： 調査指揮室

3) プローブ仕様

型式	TSK XCTD-1, TSK XCTD-1N	TSK XCTD-2, TSK XCTD-2N	TSK XCTD-3, TSK XCTD-3N	TSK XCTD-4, TSK XCTD-4N
水温範囲	-2 ~ 35 (°C)			
水温精度	+/- 0.02 (°C)			
水温分解能	0.01 (°C)			
電気伝導度範囲	0 ~ 60 (mS/cm)			
電気伝導度精度	+/- 0.03 (mS/cm)			
電気伝導度分解能	0.015 (mS/cm)			
計測深度	1000 (m)	1850 (m)	1000 (m)	1850 (m)
深度精度	5 or +/- 2% of depth [m]: whichever is larger			
最大計測時間	300 (秒)	600 (秒)	200 (秒)	502 (秒)
測定可能最大船速	12 (knot)	3.5 (knot)	20 (knot)	6 (knot)

XCTDは圧力センサーを搭載しない測器であるため、深度は投下後の経過時間より推定する必要があります。深度の推定に使用された換算式は以下の通りです。

$$Z = at + 10E^{-3} * bt^2$$

経過時間t(秒)から深度Z(m)を求める深度換算式に使用する係数はプローブの型式により異なります。

Probe Type	TSK XCTD-1, TSK XCTD-1N	TSK XCTD-2, TSK XCTD-2N	TSK XCTD-3, TSK XCTD-3N	TSK XCTD-4, TSK XCTD-4N
Coefficient-a	3.42543	3.43898	5.07598	3.68081
Coefficient-b	-0.47	-0.31	-0.72	-0.47

※上記係数はSippican社（米国）により提供されています。

使用プローブ

各キャストで使用した型式を以下にまとめました。

Cast name	Probe Serial No.	Probe Type	Launcher	Converter
202008060812	18021990	XCTD-1	Auto	MK-150N
202008170636	20025871	XCTD-1	Auto	MK-150N
202008180558	20025873	XCTD-1	Auto	MK-150N
202008180907	20025872	XCTD-1	Auto	MK-150N
202008220303	20025874	XCTD-1	Auto	MK-150N
202008220558	20025876	XCTD-1	Auto	MK-150N
202008220907	20025875	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009020558	20025878	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009020906	20025877	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009031506	20025884	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009031806	20025885	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009032104	20025879	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009040004	20025880	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009040303	20025883	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009040602	20025881	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009070558	20025886	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009070906	20025882	XCTD-1	Auto	MK-150N
202009071208	20025887	XCTD-1	Auto	MK-150N

データ処理

- 1) 着水後しばらくはセンサーが安定しないため、1m未満の水温値と3m未満の塩分値を欠測値に置き換えています。（観測機器メーカーの実験に基づく推奨値）

- 2) 品質管理

QCed dataはRaw dataに対し、NODC (National Oceanographic Data Center) のデータ評価手法に基づいて品質管理しています。

- i. 隣り合う深度データの勾配チェックを実施
- ii. 密度逆転のチェックを実施
- iii. 海域・深度ごとに設定された閾値によるチェックを実施

詳細なデータ評価手法については下記の文献をご参照ください。

Quality control and processing of historical oceanographic temperature, salinity, and oxygen data.


P. Boyer and Levitus, 1994. NOAA technical report NESDIS ; 81

* <https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/13443>

さらにビジュアルチェックにより異常値を識別し、フラグを付与したデータを公開しています。

その他

Raw Dataが必要な場合は「dmo@jamstec.go.jp」よりご連絡ください。



MR20-E01

船舶名：みらい
期間：2020/08/01 - 2020/09/13
主席/首席：横井 寛（海洋研究開発機構）
課題名：夏季北進季節内振動に係る大気海洋相互作用研究

MJO に伴う降水及び水蒸気同位体比変動に関する観測研究

漂流ブイを用いた海洋極表層の水溫塩分観測

海洋上の大気エアロゾル観測

大気中の二酸化炭素カラム（気柱）濃度の計測

マイクロ波放射計を用いた可降水量連続観測

エアロゾルの降水・発雷への影響の解明

北進季節内変動に伴う積雲集団の組織化機構の解明

西部熱帯太平洋における海洋鉛直微細構造の解析

XCTD DMO フォーマット

Corrected data フォーマット

このデータはCCHDO (CLIVAR and Carbon Hydrographic Data Office) のExchange Formatに準拠しています。Exchange FormatについてはCCHDOのサイトを閲覧下さい。

* <https://cchdo.ucsd.edu/formats>

QCed data フォーマット

ファイルは、ヘッダ1行とデータ部の1キャスト分が収録されています。データ行についてはヘッダに記載されています。

Header part

No.	カラム	項目	表示書式	備考
1	1	ヘッダID	a1	固定値 '#'
2	3 - 6	データID	a4	XCTD
3	8 - 22	クルーズID	a15	
4	33 - 40	日付	i8	YYYYMMDD (UTC)
5	42 - 45	時刻	i4	hhmm (UTC)
6	47 - 55	緯度	i2,a1,f5.2,a1	dd-mm.mmN(S)
7	57 - 66	経度	i3,a1,f5.2,a1	ddd-mm.mmE(W)
8	68 - 71	データ行数	i4	
9	72 - 73	ターミネータ	a2	[CR][LF]

Data part

No.	カラム	項目	表示書式	単位	備考
1	1 - 11	深度	f11.1	m	
2	12 - 22	水温	f11.2	deg-C	ITS-90
3	23 - 33	塩分	f11.3	PSU	PSS-78
					45 - 51 : 空白
					52 : 深度フラグ
4	45 - 55	品質管理フラグ	i11		53 : 水温フラグ
					54 : 塩分フラグ
					55 : 空白
5	56 - 57	ターミネータ	a2		[CR][LF]

各項目は11バイトです。

欠測値は'-5'、エラー値は'-9'で表示されます。

品質管理フラグ

1) Depth Flags

- 0 - accepted value
- 1 - error in recorded depth (same or less than previous depth)
- 2 - density inversion

2) Observed Level Flags

- N - missing value
- 0 - accepted value
- 1 - range outlier (outside of broad range check)
- 2 - failed inversion check
- 3 - failed gradient check
- 4 - zero anomaly
- 5 - failed combined gradient and inversion checks
- 6 - failed range and inversion checks
- 7 - failed range and gradient checks
- 8 - failed range and zero anomaly checks
- 9 - failed range and combined gradient and inversion checks
- A - failed visual check